
uw bericht van 13 mei 2024	uw referentie	onze referentie 007964.24.005	datum 17 mei 2024
-------------------------------	---------------	----------------------------------	----------------------

Inrichting:	vzw 't Stupke Strookestraat z/n, 3770 RIEMST
Vergunningsaanvrager:	't Stupke vzw Mathieu Pauly Strookestraat 10, 3770 Riemst
Ligging van de inrichting:	Strookestraat z/n, 3770 RIEMST

Verslag onderzoek dd. 17/05/2024

Dossierbehandelaar: Frank Parthoens, Frank.parthoens@bwol.be, 089 65 33 82

Het onderzoek werd verricht in aanwezigheid van medewerker vzw 't Stupke.

Beschrijving gebouw 1 (kleine kantine):

- Het gebouw is opgetrokken in metselwerk en omvat 1 bovengrondse bouwlaag;
- De totale gebruiksoppervlakte toegankelijk voor publiek bedraagt ca. 60 m²;
- De inrichting omvat lokalen van een vereniging met kantine en keukentje;
- De keuken is niet gecompartmenteerd en bevat geen friteuse (> 8 liter);
- De verwarming is niet gecompartmenteerd;

Uitgangen:

- Eén deur die niet opent in de vluchtrichting.

Aanwezige veiligheidsvoorzieningen:

- Brandbestrijdingsmiddelen:
 - 1 P6- (6 l) snelblustoestellen, nazicht dd. 2023

Beschrijving gebouw 2 (hoofdgebouw):

- Het gebouw is opgetrokken in metselwerk en omvat 1 bovengrondse bouwlaag;
- De totale gebruiksoppervlakte toegankelijk voor publiek bedraagt ca. 126 m²;
- De inrichting omvat lokalen van een vereniging met kantine, keuken, sanitair en slaapkamers;
- De keuken is niet gecompartmenteerd en bevat een friteuse (> 8 liter) met automatische blusinstallatie en voedingsonderbreker;
- De stookplaats is gecompartmenteerd;

Uitgangen:

- Twee deuren die niet openen in de vluchtrichting.
 - Twee deuren met paniekbeslag die openen in de vluchtrichting.
-

Aanwezige veiligheidsvoorzieningen:

- Brandbestrijdingsmiddelen:
 - 3 CO2- en 1 P6- (6 l) snelblustoestellen, nazicht dd. 2023
- Veiligheidsverlichting
- Aanduiding uitgang

Aanwezige keuringen en attesten:

- Elektrische laagspanningsinstallatie: 408130 dd. 9/11/2023
- Gasinstallatie: V5395544 dd. 29/08/2023
- Onderhoudsattest centrale verwarming: 7771256 dd. 29/03/2023

OPMERKINGEN

Overeenkomstig de voorschriften omtrent de brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen goedgekeurd op de zoneraad van 24.06.2016.

NIHIL

BESLUIT

Voor zover kan worden vastgesteld is er **voldaan** aan de voorschriften omtrent de brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen goedgekeurd op de zoneraad van 24.06.2016, het ARAB en de Codex over het welzijn op het werk.

Dit verslag maakt deel uit van de exploitatievergunningsaanvraag. U dient er rekening mee te houden dat andere diensten en instanties bijkomende opmerkingen of adviezen kunnen formuleren.

Aandachtspunten bij uitbating:

1. In gebouw 1 (kleine kantine) mogen **maximaal 49 personen toegelaten** worden door de uitbater.
2. In gebouw 2 (hoofdgebouw) mogen **maximaal 200 personen toegelaten** worden door de uitbater.
3. Vooraleer het publiek toegelaten wordt in de instelling, controleert de uitbater de veiligheidsverlichting en onderzoekt de toestand van de uitgangen.
4. Volgende periodieke keuringen en/of onderhoudsbeurten dienen uitgevoerd te worden:

VOORWERP	UITVOERDER	PERIODICITEIT
Elektrische laagspanningsinstallatie en veiligheidsverlichting	EDTC	Vijfjaarlijks *
Veiligheidsverlichting	BP	Jaarlijks
Gasleidingen en -toestellen, vaste lpg-tanks	EDTC of BT	Vijfjaarlijkse dichtheidscontrole

		*
Verwarmings- en luchtbehandelingstoestellen op gas (goede werking)	BT	Tweejaarlijks
Filters en kokers van dampkappen	BT of BP	Jaarlijks
Draagbare brandblustoestellen, muurhaspels en -hydranten (goede werking)	BT	Jaarlijks
Brandwerende deuren en luiken, blusmiddelen, evacuatiewegen, trappen, ladders, enz.... (goede staat, bruikbaarheid)	BP	Driemaandelijks

* *tevens voor ingebruikname en bij veranderingen*

EDTC: externe dienst voor technische controles

BP: bevoegde persoon: persoon die al dan niet tot het eigen personeel behoort (zie artikel 28 van het ARAB) of de exploitant zelf, op voorwaarde dat hij voldoende kennis van de toestellen heeft

BT: bevoegde technicus: persoon of organisatie met de nodige kennis, het nodige materiaal, de nodige erkenning, enz.... om dergelijke controles te doen (bijvoorbeeld gasdichtheid: gehabiteerde installateur; verwarming: erkende technicus, enz....)

Zs: zelfsluitend

5. *Bbzs: bij brand zelfsluitend*