

BIJLAGE II Toekenning of weigering van een brandveiligheidsattest voor een sociaal – toeristisch verblijf

Gemeentebestuur RIEMST
Straat MAASTRICHTERSTEENWEG 2B
GEMEENTE 3770 RIEMST
Tel. – Fax
E-mail:

Waarvoor dient dit attest?

Met dit attest geeft een burgemeester advies over de brandveiligheid van een sociaal-toeristisch verblijf in zijn gemeente.
Het attest blijft vijf jaar geldig.

Gegevens van het verblijfscentrum

naam VZW 'T STUPKE
straat en nummer STROEKESTRAAT ZN
postnummer en gemeente 3770 RIEMST

Beslissing

- ☒ Het brandveiligheidsattest wordt toegekend. Het sociaal-toeristisch verblijf beantwoordt aan de brandveiligheidsnormen, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 en 18 april 2008.
- ☐ Het brandveiligheidsattest wordt geweigerd. Het verblijfscentrum beantwoordt niet aan de brandveiligheidsnormen om de volgende redenen:

Ondertekening

datum dag 1 5 maand 0 3 jaar 2 0 1 9

Handtekening burgemeester

voor- en achternaam MARK VOS



**BRANDWEERZONE
OOST-LIMBURG**

C-Mine 50
3600 Genk
089 65 33 17
www.bwol.be
preventie@bwol.be

Getekend door: Raf Kessels (Signature)
Getekend op: 2019-04-02 11:24:02 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed

Raf Kessels

Getekend door: Jos Peters (Signature)
Getekend op: 2019-03-31 09:50:28 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed

Jos Peters

uw bericht van
28 februari 2019

uw referentie

onze referentie
007964.19.002

datum
15 maart 2019

Inrichting: vzw 't Stupke
Stroekestraat z/n,
3770 RIEMST

Vergunningsaanvrager: Peter Burns
Stoekestraat 10,
RIEMST 3770

Ligging van de inrichting: Stroekestraat z/n,
3770 RIEMST

Verslag onderzoek dd.15/03/2019: kampplaats

Dossierbehandelaar: Jos Peters, jos.peters@bwol.be, 089 65 33 81

Het onderzoek gebeurde op schriftelijke aanvraag van de heer Peter Burns, Stoekestraat 10, RIEMST 3770.

Beschrijving gebouw:

De inrichting valt onder categorie 1

1 bouwlaag

Kantine:zitruimte

Douches

Toiletten

Berging

Keuken met automatische blusinstallatie op friteuse en bakplaat
slaapplaatsen

Aanwezige veiligheidsvoorzieningen:

- brandbestrijdingsmiddelen:
 - 3 P6-snelblustoestellen, nazicht: dd.2019
- veiligheidsverlichting
- aanduiding uitgang

Aanwezige keuringen en attesten:

- elektrische laagspanningsinstallatie:ok
- gasinstallatie:ok

OPMERKINGEN

Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering dd. 18/04/2008 tot wijziging van de regelgeving betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning in het kader van Toerisme voor Allen.

Overeenkomstig Bijlage 1: brandveiligheidsnormen

1. Elke slaapruijnte bevat minstens één autonome rookdetector. Deze bepaling geldt niet voor de inrichtingen die al met een algemene automatische branddetectie zijn uitgerust (art.6.1).

De rookmelder moet:

- CE gemarkeerd zijn;
- voldoen aan de norm **NBN EN 14604**;
- reageren op de rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp geluidssignaal;
- van het optische type zijn (en mag dus niet van het ionische type zijn).

Een rookmelder met een niet-vervangbare batterij met een levensduur van 10 jaar geniet de voorkeur.

Hieraan is voldaan

2. Elke slaapruijnte heeft een vluchtweg met een minimale breedte van 0,8 meter (art.6.2).

Slaapplaats 1 : extra uitgang = raam

Slaapplaats 2 : extra uitgang = raam

Gemeenschappelijke ruimte : extra uitgang = extra deur + raam

Maximale capaciteit

Slaapplaats 1 = 15 personen

Slaapplaats 2 = 15 personen

Gemeenschappelijke ruimte = 40 personen

BESLUIT

Voor zover kan worden vastgesteld is er **voldaan** aan het besluit van de Vlaamse Regering dd. 18/04/2008 tot wijziging van de regelgeving betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning in het kader van Toerisme voor Allen, aan het ARAB en de Codex over het welzijn op het werk en het hoger vermelde brandweeradvies

Aandachtspunten bij uitbating:

Volgende periodieke keuringen en/of onderhoudsbeurten dienen uitgevoerd te worden:



**BRANDWEERZONE
OOST-LIMBURG**

C-Mine 50
3600 Genk
089 65 33 17
www.bwol.be
preventie@bwol.be

VOORWERP	UITVOERDER	PERIODICITEIT
Laagspanning	EDTC	Vijfjaarlijks
veiligheidsverlichting	BP	Jaarlijks
Centrale gasverwarming	BT	Tweejaarlijks
Autonome branddetectoren	BP	Driemaandelijks
Draagbare brandblustoestellen	BT	Jaarlijks
Blusmiddelen, evacuatiewegen, trappen, ladders, enz. (goede staat, bruikbaarheid)	BP	Tijdens de uitbating

EDTC : externe dienst voor technische controles

BP : bevoegde persoon: persoon die al dan niet tot het eigen personeel behoort (zie artikel 28 van het ARAB) of de exploitant zelf, op voorwaarde dat hij voldoende kennis van de toestellen heeft

BT : bevoegde technicus: persoon of organisatie met de nodige kennis, het nodige materiaal, de nodige erkenning enzovoort om dergelijke controles te doen (bijvoorbeeld gasdichtheid: gehabiteerde installateur; verwarming: erkende technicus enzovoort)

