

Firma	Technicus
Naam : Danny Moors bv Adres : Bremakker 49 Plaats : B-3740 BILZEN Tel. : Tel. : 089 32 20 10 Fax : Email : E-mail: info@dannymoors.be BTW-nr : BTW BE 0455.803.097	Naam : Joost Konings Erkenningsnummer : GV10287 / TV21354
	Datum onderhoud : 14/04/25 Arbeidsduur : van _____ tot _____
Klant	Adres stooktoestel indien verschillend van adres klant
402672 KAMPPLAATS 'T STUPKE Strookestraat 10 3770 Riemst 0495 24 66 50 - kampplaats@tstupke.be; fabienne@vrindts.be	KAMPPLAATS 'T STUPKE Strookestraat 10 3770 Riemst 0495 24 66 50

Kenmerken van het stooktoestel			
☒ Centraal* :	☒ Type B (open)	☐ Type C (gesloten)	*indeling volgens NBN CR 1749
☒ Gasvormige brandstof :	☒ Aardgas	☐ LPG	☐ Andere :
	☐ Niet-premix (GI)	☐ Premix (GI)	☒ Gasketel met ventilatorbrander (GII)
☐ Vloeibare brandstof :			
☐ Vaste brandstof :	☐ Houtpellets	☐ Houtblokken	☐ Andere :

Toestel	Brander
Merk : ACV Type : HM 101 Bouwjaar : 2004 Fabricatienummer : 02604401 Nominiaal vermogen toestel (kW) : 40,00	Merk : acv Type : bg 2000 Bouwjaar : 2004 Fabricatienummer : Debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)) : 11,32

Goede staat van werking	Eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I Initiële meting	Proef II Eindmeting		OK	Niet OK
				Laaglast	Hooglast		
De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd.	Keteltemperatuur	°C	1 / 2		45,00		
	Sproeier: merk en type		1				
	Sproeier: debiet	USG/h	1				
	Sproeier: hoek	Graden	1				
	Pompdruk	Bar	1		0,00		
	Gasdruk teller	Mbar	2		20,90		
	gasblok	Mbar	2		20,60		
	branderbed	Mbar	2		0,00		
	Rookindex	Bacharach	1		0,00	☐	☐
	Zuurstof (O2)	%	1 / 2		4,60		
	Koolstofdioxide (CO2)	%	1 / 2		9,29		
	Koolstofmonoxide (CO)	Mg/kWh	1 / 2		22,00	☒	☐
	Rookgastemperatuur (tg)	°C	1 / 2		110,70		
	Temperatuur verbrandingslucht (ta)	°C	1 / 2		24,80		
	Nettotemperatuur (tg - ta)	°C	1 / 2		85,90		
Verbrandingsrendement (Hs) (bovenwaarde)		%	1 / 2		95,40		
	Verbrandingsrendement (Hi) (onderwaarde)	%	1 / 2		95,60	☒	☐
	Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK	☐ Niet OK		
	Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1 / 2	☒ OK	☐ Niet OK		
	Zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK	☐ Niet OK		
Veilige staat van werking							
Druk rookgasafvoerkanaal	-7,00 Pa	1 / 2 / 3	☒ OK	☐ Niet OK			
Verluchting en ventilatie stooklokaal		1 / 2 / 3	☒ OK	☐ Niet OK			
Dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1 / 2	☐ OK	☐ Niet OK			
Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☒ OK	☐ Niet OK			

(*) : geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

Eindbeoordeling	Het stooktoestel werkt	☒ Goed	☒ Veilig	Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 14/4/2027
		☐ Niet goed	☐ Niet veilig	

Gebreken en maatregelen	
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt :	
Andere opmerkingen :	
	Voor kennisname,
(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))	(handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be.