

Locatie:

T' Stupke (jeugdkamp)
Strookestraat 49
3770 RIEMST
België
☎ 0472 242 778

Klant:

VZW T' Stupke
Strookestraat 10
3770 RIEMST
België
BTW: BE0479238990

Service attest brandveiligheid: 17.00049

Controles gebeurd conform NBN S21-050, NBN S21-208, NBN C71-100 + NBN EN 50172; NBN S21-100 norm en EN 671-3 norm voor alle onderstaande producten

Controle datum:

05-07-2024

Geldig tot:

05-07-2025

Techniker:

Roel / Kristof

Opgelet afgekeurd: 4 / 8

☑ Automaat()- - - 2018

Goedgekeurd

- ☑ Nazicht van de dichtingen en membranen
- ☑ Kwantitatieve controle hoeveelheid blusmiddel
- ☑ Interne markering aanbrengen aan het drijfgaspatroon
- ☑ Onderhouds opschriften en kentekens aanbrengen
- ☑ Verzegelingen en veiligheidspin
- ☑ Uitwendig nazicht
- ☑ Nazicht van de lans en knijpkraan
- ☑ Nazicht op goede werking en geschiktheid van alle toebehoren
- ☑ Nazicht van de zegel op de gasverdeelbuis
- ☑ Schouwing met het oog van de zichtbare inwendige wand op afwezigheid van roestvorming
- ☑ BENOR LABEL
- ☑ Nazicht van het drijfgaspatroon
- ☑ Nazicht blusmiddel
- ☑ Nazicht van de kentekens
- ☑ Spuitmonden nakijken
- ☑ Staaldraad met smeltloten of elektrische weerstand
- ☑ Nachecken Noodstopknoppen
- ☑ Koppeling gasafsluiter
- ☑ Koppeling afsluiting dampkap

- ☒ Nachecken Bluscentrale
- ☒ Verstopping spuitmonden
- ☒ Visueel nazicht Beschadigingen buizennetwerk
- ☒ Ophanging bluseenheid
- ☒ Lekkages buizennetwerk

☒ CO2 5KG blusser()- - - - 2014

Goedgekeurd

- ☒ Nakijken productiejaar
- ☒ BENOR LABEL
- ☒ Nazicht van de kentekens
- ☒ Veiligheidspin en verzegeling
- ☒ Uitwendig nazicht van de draagbare brandblusser
- ☒ Nazicht blusmiddel
- ☒ Nazicht van de lans en knijpkraan
- ☒ Nazicht van de dichtingen en membranen
- ☒ Onderhouds opschriften en kentekens aanbrengen

☒ CO2 5KG blusser()- - - - 2014

Goedgekeurd

- ☒ Nakijken productiejaar
- ☒ BENOR LABEL
- ☒ Nazicht van de kentekens
- ☒ Veiligheidspin en verzegeling
- ☒ Uitwendig nazicht van de draagbare brandblusser
- ☒ Nazicht blusmiddel
- ☒ Nazicht van de lans en knijpkraan
- ☒ Nazicht van de dichtingen en membranen
- ☒ Onderhouds opschriften en kentekens aanbrengen

☒ CO2 5KG blusser()- - - - 2014

Goedgekeurd

- ☒ Nakijken productiejaar
- ☒ BENOR LABEL
- ☒ Nazicht van de kentekens
- ☒ Veiligheidspin en verzegeling
- ☒ Uitwendig nazicht van de draagbare brandblusser
- ☒ Nazicht blusmiddel
- ☒ Nazicht van de lans en knijpkraan

- ☒ Nazicht van de dichtingen en membranen
- ☒ Onderhouds opschriften en kentekens aanbrengen

☒ Poederblusser 6KG Varia()- - - 2015

Goedgekeurd

- ☒ Nakijken productiejaar
- ☒ Nakijken productiejaar
- ☒ Leeftijd schuimadditief
- ☒
- ☒
- ☒ Nazicht van de zegel op de gasverdeelbuis
- ☒ nazicht van de drukmeter
- ☒ Uitwendig nazicht van de draagbare brandblusser
- ☒ Opendraaien van de brandblusser
- ☒ Nazicht van de lans en knijpkraan
- ☒ Nazicht van de dichtingen en membranen
- ☒ Nazicht van de kentekens
- ☒ Onderhouds opschriften en kentekens aanbrengen
- ☒ Nachecken op Benor label
- ☒ Nazicht op goede werking en geschiktheid van alle toebehoren
- ☒ Nazicht van het drijfgaspatroon
- ☒ Schouwing met het oog van de zichtbare inwendige wand op afwezigheid van roestvorming
- ☒ Interne markering aanbrengen aan het drijfgaspatroon

☒ Poederblusser 9KG Varia()- - - 2019

Goedgekeurd

- ☒ Nakijken productiejaar
- ☒ Nakijken productiejaar
- ☒ Leeftijd schuimadditief
- ☒
- ☒
- ☒ Nazicht van de zegel op de gasverdeelbuis
- ☒ nazicht van de drukmeter
- ☒ Uitwendig nazicht van de draagbare brandblusser
- ☒ Opendraaien van de brandblusser
- ☒ Nazicht van de lans en knijpkraan
- ☒ Nazicht van de dichtingen en membranen
- ☒ Nazicht van de kentekens
- ☒ Onderhouds opschriften en kentekens aanbrengen
- ☒ Nachecken op Benor label
- ☒ Nazicht op goede werking en geschiktheid van alle toebehoren

- ☒ Nazicht van het drijfgaspatroon
- ☒ Schouwing met het oog van de zichtbare inwendige wand op afwezigheid van roestvorming
- ☒ Interne markering aanbrengen aan het drijfgaspatroon

☒ **Schuimblusser 6L Mano()- Kleine kantine - Ansul - Mano - 2006**

Goedgekeurd

- ☒ Nakijken productiejaar
- ☒ Veiligheidspin uittrekken en ondertussen verzegeling nazien
- ☒ nazicht van de drukmeter
- ☒ Uitzwendig nazicht van de draagbare brandblusser
- ☒ Opendraaien van de brandblusser
- ☒ Nazicht van de lans en knijpkraan
- ☒ Nazicht van de dichtingen en membranen
- ☒ Nazicht van de kentekens
- ☒ Onderhouds opschriften en kentekens aanbrengen
- ☒ Leeftijd schuimadditief

☒ **Poederblusser 6KG Patroon()- Kleine kantine - Somati - Patroon - 2000**

Afgekeurd

- ☐ Nakijken productiejaar
- OPM: Afgekeurd
- ☒ BENOR LABEL
- ☒ Uitzwendig nazicht
- ☒ Verzegelingen en veiligheidspin
- ☒ Nazicht blusmiddel
- ☒ Kwantitatieve controle hoeveelheid blusmiddel
- ☒ Nazicht van de lans en knijpkraan
- ☒ Nazicht op goede werking en geschiktheid van alle toebehoren
- ☒ Nazicht van de dichtingen en membranen
- ☒ Nazicht van de zegel op de gasverdeelbuis
- ☒ Nazicht van de kentekens
- ☒ Nazicht van het drijfgaspatroon
- ☒ Schouwing met het oog van de zichtbare inwendige wand op afwezigheid van roestvorming
- ☒ Interne markering aanbrengen aan het drijfgaspatroon
- ☒ Onderhouds opschriften en kentekens aanbrengen

☒ **Poederblusser 6KG Patroon()- Kleine kantine - Somati - Patroon - 2000**

Afgekeurd

- ☐ Nakijken productiejaar

OPM: Afgekeurd

☒ BENOR LABEL

☒ Uitwendig nazicht

☒ Verzegelingen en veiligheidspin

☒ Nazicht blusmiddel

☒ Kwantitieve controle hoeveelheid blusmiddel

☒ Nazicht van de lans en knijpkraan

☒ Nazicht op goede werking en geschiktheid van alle toebehoren

☒ Nazicht van de dichtingen en membranen

☒ Nazicht van de zegel op de gasverdeelbuis

☒ Nazicht van de kentekens

☒ Nazicht van het drijfgaspatroon

☒ Schouwing met het oog van de zichtbare inwendige wand op afwezigheid van roestvorming

☒ Interne markering aanbrengen aan het drijfgaspatroon

☒ Onderhouds opschriften en kentekens aanbrengen

☒ Poederblusser 6KG Varia()- Kleine kantine - Nuswift - -

Afgekeurd

☐ Nakijken productiejaar

OPM: Afgekeurd

☐ Nakijken productiejaar

☒ Leeftijd schuimadditief

☒

☒

☒ Nazicht van de zegel op de gasverdeelbuis

☒ nazicht van de drukmeter

☒ Uitwendig nazicht van de draagbare brandblusser

☒ Opendraaien van de brandblusser

☒ Nazicht van de lans en knijpkraan

☒ Nazicht van de dichtingen en membranen

☒ Nazicht van de kentekens

☒ Onderhouds opschriften en kentekens aanbrengen

☒ Nachecken op Benor label

☒ Nazicht op goede werking en geschiktheid van alle toebehoren

☒ Nazicht van het drijfgaspatroon

☒ Schouwing met het oog van de zichtbare inwendige wand op afwezigheid van roestvorming

☒ Interne markering aanbrengen aan het drijfgaspatroon

☒ Poederblusser 6KG Varia()- Kleine kantine - Nuswift - -

Afgekeurd

☐ Nakijken productiejaar

OPM: AFGEKEURD

☒ Leeftijd schuimadditief

☒

☒

☒ Nazicht van de zegel op de gasverdeelbuis

☒ nazicht van de drukmeter

☒ Uitwendig nazicht van de draagbare brandblusser

☒ Opendraaien van de brandblusser

☒ Nazicht van de lans en knijpkraan

☒ Nazicht van de dichtingen en membranen

☒ Nazicht van de kentekens

☒ Onderhouds opschriften en kentekens aanbrengen

☒ Nachecken op Benor label

☒ Nazicht op goede werking en geschiktheid van alle toebehoren

☒ Nazicht van het drijfgaspatroon

☒ Schouwing met het oog van de zichtbare inwendige wand op afwezigheid van roestvorming

☒ Interne markering aanbrengen aan het drijfgaspatroon

☒ Poederblusser 6KG Patroon()- Kleine kantine - BGS - Patroon - 2001

Goedgekeurd

☒ Nakijken productiejaar

☒ BENOR LABEL

☒ Uitwendig nazicht

☒ Verzegelingen en veiligheidspin

☒ Nazicht blusmiddel

☒ Kwantitieve controle hoeveelheid blusmiddel

☒ Nazicht van de lans en knijpkraan

☒ Nazicht op goede werking en geschiktheid van alle toebehoren

☒ Nazicht van de dichtingen en membranen

☒ Nazicht van de zegel op de gasverdeelbuis

☒ Nazicht van de kentekens

☒ Nazicht van het drijfgaspatroon

☒ Schouwing met het oog van de zichtbare inwendige wand op afwezigheid van roestvorming

☒ Interne markering aanbrengen aan het drijfgaspatroon

☒ Onderhouds opschriften en kentekens aanbrengen